



CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

ZESPÓŁ ATESTACYJNY NR 2

Data: 2017-10-02

OPINIA TECHNICZNA 6/2017

o przydatności sprzętu do pracy w podziemiach kopalń .

1. ZAKRES OPINII.

Opinia dotyczy oceny sprzętu pod względem przydatności , w zakresie poprawności działania , zgodności z wymaganiami norm i przepisów pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji , higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego .

2. ZLECENIODAWCA .

KZWM OGNIOPHON S.A.
34-120 Andrychów
ul. Krakowska 83 c

3 . NAZWA SPRZĘTU .

Gaśnica proszkowa typ GP-4x ABC/MP

4. PRODUCENT .

KZWM OGNIOPHON S.A.
34-120 Andrychów
ul. Krakowska 83 c

5 . CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU .

5.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie :

Gaśnica proszkowa GP-4x ABC/MP napełniona proszkiem FUREX S ABC służy do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy palnych, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V. Zawarty w gaśnicach proszek gasi poprzez katalizę ujemną płomienia /inhibitor procesu palenia/.

5.2. Dane znamionowe :

Zakres stosowania	- pożary grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 6,8 kg
Masa środka gaśniczego	- 4,0 kg
Rodzaj środka gaśniczego	- proszek gaśniczy FUREX S ABC

